



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД44.Н00226

Срок действия с 10.04.2017 по 09.04.2020

№ 0030770

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.АД44

Орган по сертификации продукции "СертЦентр" ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 89022140785. Адрес электронной почты: sc-kaa@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Звукоизолирующие раздвижные перегородки "НОРМА", модели: «НОРМА-СТАНДАРТ», «НОРМА-КОМФОРТ», НОРМА-ПРЕСТИЖ», «НОРМА-ФАЙЕР»

Выпускаются по СТО 31035280-001-2014.

. Серийный выпуск.

код ОК
25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

.СТО 31035280.001.2014 «Звукоизолирующая раздвижная перегородка НОРМА», п.2.3.2, 2.3.3. Индекс звукоизоляции.

код ТН ВЭД
7308

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Завод НОРМА". ОГРН: 1137847393969, ИНН: 7843316762, КПП: 784301001. Адрес: 197706, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Воскова, дом 2, литер Я.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью "Завод НОРМА". ОГРН: 1137847393969, ИНН: 7843316762, КПП: 784301001. Адрес: 197706, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Воскова, дом 2, литер Я. Телефон/Факс: +7(812) 380 54 16, E-mail: gd@znorma.ru.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 8786-3/2-2017 от 29.03.2017 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ЦКЭМ", аттестат аккредитации РОСС RU.31010.04.ЖЗМ0/ИЛ.18.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Расу
подпись

А.В. Рассадин
инициалы, фамилия

Эксперт

Казанкина
подпись

А.И. Казанкина
инициалы, фамилия

* Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ООО «Испытательный центр строительных материалов и изделий»
195248, Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, 9

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21СЛ45
от «10» марта 2010 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор
А.А. Бедикян



ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6С
от «17» марта 2014 года

Основание для проведения испытаний	Задание на проведение сертификации в Системе ГОСТ Р перегородок раздвижных звукоизолирующих НОРМА, выпускаемых серийно ООО «Завод НОРМА».
Наименование продукции	Перегородки раздвижные звукоизолирующие НОРМА, код ОКП 52 7153
Производитель продукции	ООО «Завод НОРМА», 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, лит. Я
Дата получения образцов	06.02.2014 г.
Сведения об испытанных образцах	Перегородки раздвижные звукоизолирующие НОРМА, производства ООО «Завод НОРМА». Маркировка: ЗРП «НОРМА-СТАНДАРТ», ЗРП «НОРМА-КОМФОРТ», ЗРП «НОРМА-ПРЕСТИЖ».
Отбор образцов проведён в соответствии с требованиями	СТО 31035280-001-2014
Регистрационные данные ИЛ	Маркировка изготовителя: Завод НОРМА № регистрации: 14-6С Маркировка соответственно: 6С-ЗРП «НОРМА-СТАНДАРТ», 6С-ЗРП «НОРМА-КОМФОРТ», 6С-ЗРП «НОРМА-ПРЕСТИЖ».
Методики испытаний	СТО 31035280-001-2014, ГОСТ 27296-87.
Дата испытания образцов	03.03.2014 г.-17.03.2014 г.
Заключение:	Показатели качества перегородок раздвижных звукоизолирующих НОРМА, выпускаемых серийно ООО «Завод НОРМА», соответствуют требованиям СТО 31035280-001-2014 «Перегородки раздвижные звукоизолирующие НОРМА». Результаты испытаний приведены в приложении №1.

Руководитель ИЛ

 Бедикян А.А.

Результаты сертификационных испытаний перегородок раздвижных звукоизолирующих НОРМА моделей: ЗРП «НОРМА-СТАНДАРТ», ЗРП «НОРМА-КОМФОРТ», ЗРП «НОРМА-ПРЕСТИЖ», ЗРП «НОРМА-ПРЕСТИЖ», выпускаемых серийно ООО «Завод НОРМА».

№ реги стра ции	Сведения об образцах		Дата испытан ий	Измеряемые показатели (ИП)	Требования к ИП			Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытаний
	Дата изгото вления	Маркировка			Обозначени е НД на продукцию	Норматив ное значение			
		Заказ- чика	ИЛ		7	8	9		
14- 6С	2 январь 2014 г.	3 ЗРП «НОРМА- СТАНДАРТ» ЗРП «НОРМА- КОМФОРТ» ЗРП «НОРМА- ПРЕСТИЖ»	4 6С-ЗРП «НОРМА- СТАНДАРТ», 6С-ЗРП «НОРМА- КОМФОРТ», 6С-ЗРП «НОРМА- ПРЕСТИЖ»	5 03.03. 2014 г. - 17.03. 2014 г.	6 1 Индекс звукоизоляции, R _w , дБ, не менее - ЗРП «НОРМА-СТАНДАРТ» - ЗРП «НОРМА-КОМФОРТ» - ЗРП «НОРМА-ПРЕСТИЖ»	8	9 ГОСТ 27296-87	10 40 43 47	

Руководитель  Бедикян А.А.



Испытатели